



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГРОЗНЕНСКОМУ РАЙОНУ

366021, ул. Интернациональная 8, пос. Гикало, Грозненский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №138 / 1 /

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

На период проведения новогодних праздников

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директору МБОУ СОШ с. Побединское ул. Школьная №16

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Грозненского района по пожарному надзору №\_\_\_\_ от «11» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «14» декабря 2015г. по 11 ч. 30 мин. «14» декабря 2015 г.

проведена проверка Государственным инспектором ОНД по Грозненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

лейтенантом внутренней службы Ангаевым Шааманом Александровичом

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Директором Духаевой Лайлой Джамиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пис- ания	Вид нарушения обязательных требований пожарной-безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.	(Основание: ППР.п.4.)	20.12.2015 г.	
2	В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.	(Основание: ППР.п.5.)	20.12.2015г.	
3	На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлюлоид и другие пожаровзрывоопасные	(Основание: ППР.п.23.(а.к.))	20.12.2015г.	

	вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;			
4	Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.	(Основание: ППР.п.25.)	20.12.2015г.	
5	<p>При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со горячими перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.</p> <p>В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.</p> <p>На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.</p> <p>При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.</p> <p>Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.</p>	(Основание: ППР.п.31.)	20.12.2015г.	
6	<p>При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;</li> <li>б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;</li> <li>в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;</li> <li>г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;</li> <li>д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;</li> <li>е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.</li> </ul>	(Основание: ППР.п.32.)	20.12.2015г.	
7	Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.	(Основание: ППР.п.34.)	20.12.2015г.	
8	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	(Основание: ППР.п.35.)	20.12.2015г.	
9	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, врачающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;		20.12.2015г.	

	<p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p> <p>в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;</p> <p>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.</p>	(Основание: ППР.п.36.)		
10	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.	(Основание: ППР.п.40.)	20.12.2015г.	
11	Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	(Основание: ППР.п.70.)	20.12.2015г.	
12	При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гаря, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:	(Основание: ППР.п.71.)	20.12.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД  
по Грозненскому району  
ст. лейтенант внутренней службы

«15» декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(Подпись)

Директор МБОУ СОШ Духаева Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)



«15» декабря 2015г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный -8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.